NEW NETZ | EIN UNTERNEHMEN DER NEW GRUPPE

Listung der ereignisorientierten Netzengpässe

Ereignis / Netzaktivität	Maßnahme		Ist-Zeitraum				Auswirkung auf Erzeugungsanlagen
			Datum		Zeitfenster		
Beschreibung des Engpasses (Netz- oder Umspannebene, Streckenabschnitt)	Angabe der verbleibenden Gesamtkapazität des betroffenen Abschnitts [kW / kVA]	Übertragungsrichtung, in der der Engpass auftritt, in Richtung vorgelagertes Netz oder in Richtung nachgelagertes Netz	von	bis	von	bis	
Wartungsarbeiten am Erdungsseil der 110 kV-Leitung Lindern Ost	max. 16 MW	Begrenzung der Rückspeisung aus der 10 kV Ebene über den Trafo 2 der UA Saeffelen in die 35 kV Ebene auf 80%	13.09.2017	13.09.2017	12:56	13:28	**Solar-Reduzierung erfolgte in mehreren Stufen bis auf 0%***