

Inbetriebsetzungsprotokoll

für Ö: ^ * ~ } * • æ | æ ^ } am Mittelspannungsnetz

NEW Netz GmbH
 Netzanschlusssteam EEG und KWK
 Tel.: 02451 624 3020
 Fax: 02451 624 14 3020
 E-Mail: netzeinspeisung@new-netz-gmbh.de Nikolaus-Becker-Str. 28-34
 52511 Geilenkirchen

Anlagenbetreiber	Vorname, Name: Straße, Hausnummer: PLZ, Ort: Telefon: E-Mail:
Anlagenanschrift	Straße, Hausnummer: PLZ, Ort: Begehren Nr.: ¹
Anlagenerrichter (Elektrofachbetrieb)	Firma: Straße, Hausnummer: PLZ, Ort: Telefon: E-Mail:
Betriebsverantwortlicher	Vorname, Name: Straße, Hausnummer: PLZ, Ort: Telefon: E-Mail:
Anschlussnehmer (Eigentümer)	Vorname, Name: Straße, Hausnummer: PLZ, Ort: Telefon: E-Mail:
Anschlussform	<input type="checkbox"/> An UW-Sammelschiene <input type="checkbox"/> Stich <input type="checkbox"/> Einschleifung
Netzform	<input type="checkbox"/> gelöscht <input type="checkbox"/> isoliert <input type="checkbox"/>) iederohmig
Erzeugungsanlage	Nummer des Anlagenzertifikates: Technische Einrichtung zur Reduzierung der Einspeiseleistung vorhanden Ja Nein Einrichtung zur Überwachung der vereinbarten Einspeiseleistung vorhanden Ja Nein
Dokumentation (Übergabe an VNB mindestens 1 Woche vor Inbetriebsetzung des Netzanschlusses)	Aktualisierte Projektunterlagen der Übergabestation vorhanden <input type="checkbox"/> Inbetriebsetzungsauftrag für die Übergabestation vorhanden <input type="checkbox"/> Erdungsprotokoll für die Übergabestation vorhanden <input type="checkbox"/> Eichscheine für Strom- und Spannungswandler vorhanden <input type="checkbox"/>
Netzführungsvereinbarung	erforderlich Ja Nein wenn ja, vorhanden <input type="checkbox"/>
Schutzprüfprotokoll	erforderlich Ja Nein wenn ja, vorhanden <input type="checkbox"/>

¹ siehe Einspeisezusage

Fernsteuerung	erforderlich	Ja	Nein	wenn ja, vorhanden	<input type="checkbox"/>
Messwertübertragung	erforderlich	Ja	Nein	wenn ja, vorhanden	<input type="checkbox"/>
Abrechnungsmessung	erforderlich	Ja	Nein	wenn ja, vorhanden	<input type="checkbox"/>
Netzentkupplung	Prüfbericht über standardisierte Typprüfung liegt vor		Ja	Nein	
	Wirkung der Entkupplungseinrichtung auf		<input type="checkbox"/>	NS-Schalter	<input type="checkbox"/>
				MS-Schalter	

Überprüfung der Einstellwerte/Trennfunktion (für den Netzbetreiber jederzeit zugänglich)

Vorhandene Schutzfunktionen:	Einstellwert (Soll)	Einstellwert (Ist)	Wert richtig aus- gelöst	Nur Sicht- kontrolle
<input type="checkbox"/> Frequenzsteigerungsschutz f>	51,5 Hz ≤ 100 ms Hz ms		
<input type="checkbox"/> Frequenzrückgangsschutz f<	47,5 Hz ≤ 100 ms Hz ms		
<input type="checkbox"/> Spannungssteigerungsschutz U>>	1,15 U _c ≤ 100 ms V ms		
<input type="checkbox"/> Spannungssteigerungsschutz U>	1,08 U _c ≤ 1 min V ms		
<input type="checkbox"/> Spannungsrückgangsschutz U<	0,8 U _c ≤ 2,7 s V ms		
<input type="checkbox"/> Blindleistungs-Unterspannungsschutz	0,85 U _c ≤ 0,5 s V ms		

TF-Sperren	In der Anschlusszusage gefordert:				Nein	Ja	MS	NS
	Eingebaut:	Ja	Nein	Prüfprotokoll liegt vor:	Ja	Nein		

Abrechnungsmessung
--------------------	-------

Die Station gilt im Sinne der zur Zeit gültigen DIN VDE Bestimmungen und der Unfallverhütungsvorschrift BGV A3 als abgeschlossene elektrische Betriebsstätte. Diese darf nur von Elektrofachkräften oder elektrisch unterwiesenen Personen betreten werden. Laien dürfen die Betriebsstätte nur in Begleitung v. g. Personen betreten.
Die Station ist nach den Bedingungen der BDEW-Richtlinie „Erzeugungsanlagen am Mittelspannungsnetz“ und den Technischen Anschlussbedingungen des Netzbetreibers errichtet. Im Rahmen der Übergabe hat der Anlagenerrichter den Anlagenbetreiber eingewiesen und die Station gemäß BGV A3 § 3 und § 5 für betriebsbereit erklärt.

² siehe untenstehenden Information

.....
Ort, Datum
Anlagenbetreiber
Anlagenerrichter (Firmenstempel)

Die Anschaltung der Erzeugungsanlage an das Mittelspannungsnetz erfolgte am: (Inbetriebnahmedatum)

² siehe untenstehende Informationen

.....
Anlagenbetreiber
Anlagenerrichter (Firmenstempel)

² Information zum Datenschutz

Die NEW Netz GmbH verarbeitet ihre Daten auf Basis des Art. 6 Abs. 1 lit. b) und f) der EU-Datenschutzgrundverordnung. Die detaillierten Informationen zum Datenschutz gemäß Art. 13 und Art. 14 DSGVO erhalten Sie jederzeit im Internet unter www.new-netz-gmbh.de/datenschutz oder sie werden Ihnen auf Ihren Wunsch hin zugesandt. Die Kontaktdaten unseres Datenschutzbeauftragten lauten: Betrieblicher Datenschutzbeauftragter, Odenkirchener Straße 201, 41236 Mönchengladbach, Telefon 02166 688-2220, E-Mail: datenschutzbeauftragter@new.de.