

Fabrikate- und Typenliste

Nikolaus-Becker-Str. 28-34
52511 Geilenkirchen

Netzanschluss Bezug Tel.: 02451 624 3040
E-Mail: hausanschluss@new-netz.de

Netzanschluss EEG und KWK
Tel.: 02451 624 3020
E-Mail: netzeinspeisung@new-netz.de

Betriebsmittel Versorgungsgebiet NEW Netz	
Stationen	Im gesamten Versorgungsgebiet werden fabrikfertige Stationen mit gasisolierten, fabrikfertigen, typgeprüften, metallgekapselten Schaltanlagen ¹ bevorzugt.
Schaltanlage	In Absprache mit der NEW Netz
Kapazitiver Spannungsabgriff	Integriertes kapazitives Spannungs-Prüfsystem WEGA 1.2C vario incl. Verbindungskabel zum Compass der Fa. Dipl.-Ing. H. Horstmann GmbH
Resistiver Spannungsabgriff	Spannungssensorsatz bei Einsatz des Compass B 2.0 der Fa. Dipl.-Ing. H. Horstmann GmbH - Typ SMVS-UW1002 der Fa. Zelisko, Artikelnr. bei Horstmann RDP2-24
Kurzschlussanzeiger	Für den Einsatz in allen 10 kV und 20kV Netzen der NEW Netz <u>Variante</u> - Compass B 2.0 der Fa. Dipl.-Ing. H. Horstmann GmbH In Verbindung mit - 3 Stck. Schaltanlagenhersteller spezifischer Durchführungswandler der Fa. Dipl.-Ing. H. Horstmann GmbH
Übergabeschutzrelais	WOODWARD / SEG WIP 1-1-I1-E1 oder höherwertig
Trafosicherungen	Typ HH 25A,40A,63A entsprechend DIN VDE 0671 Teil 105, mit Schlagstiftausführung
Kabeldurchführung	System Hauff HSI 150
Strom- und Spannungswandler für Abrechnungsmessung	Bereitstellung durch den Messstellenbetreiber. Transport und Versand zum Einbauort sind vom Kunden zu organisieren.

¹ Von diesen zwingenden Vorgaben kann bei Vorliegen eines berechtigten Interesses des Anschlussnehmers oder des Anschlussnutzers in begründeten Fällen nach Absprache mit NEW Netz abgewichen werden, soweit die Vorgaben im Einzelfall unangemessen sind.